



กฎกระทรวง

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ (๑) (๓) (๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ ของหมวด ๑ บททั่วไป แห่งกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

“ข้อ ๓/๑ ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติต้องจัดเก็บเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติอย่างเป็นระบบ และพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดการประกอบกิจการ โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารและข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑) แบบก่อสร้างและรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรง พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ

(๒) รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

เอกสารและข้อมูลตามวรรคหนึ่งจะจัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ แห่งกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๗ การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบของถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติอัดตามข้อ ๒๔ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวตามข้อ ๒๕ และอุปกรณ์ตามข้อ ๒๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๘ การวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔๑/๑ และข้อ ๔๑/๒ ของหมวด ๕ การป้องกันและระงับอัคคีภัย แห่งกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

“ข้อ ๔๑/๑ ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติต้องจัดทำแผนฉุกเฉินและจัดให้มีการเตรียมการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งจัดทำและจัดเก็บรายงานการฝึกซ้อมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงาน

ข้อ ๔๑/๒ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทำให้ถึง ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ชำรุดเสียหายจนเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา”

ข้อ ๕ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่ได้รับใบอนุญาตและยังประกอบกิจการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ในการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลตามข้อ ๓/๑ แห่งกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ หากไม่มีแบบก่อสร้างและรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรง ให้จัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เห็นว่ามีความจำเป็นจะแจ้งให้สถานีบริการก๊าซธรรมชาตินั้นจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลอื่นทดแทนแบบก่อสร้างและรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงก็ได้

(๒) ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ แห่งกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการติดตั้งหรือการเชื่อมต่อบรรบบของถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ หรือการวางระบบท่อตามข้อ ๒๗ หรือข้อ ๒๘ แล้วแต่กรณี ภายหลังจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้นำความใน (๒) มาใช้บังคับแก่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่ได้รับความเห็นชอบแบบแปลน แผนผัง และแบบก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับด้วย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบของถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์ และการวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับการกำกับการประกอบกิจการ จึงเป็นการสมควรที่รัฐมนตรีจะได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการก๊าซธรรมชาติจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามกฎหมาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินและอันตรายที่มีขึ้นเมื่อมีอุบัติเหตุจากการประกอบกิจการสถานบริการก๊าซธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้